

Informasjon om din nye tank

Tanken din er utstyret med lekkasje varsler.

1. Skru ut skruene. Ta av fronten. På innsiden ligger det batterier som skal settes på plass.
2. Det henger en liten metallsylinder på noen av tankene, denne skal du klippe av stripsen og slippe den ned mellom inner og yttertank.

Etter en periode må du bytte batteriene. Du kan teste at alarmer fungerer, og nivålyset viser hvor mye strøm det er igjen.

Det er 2 års garanti fra produsent på utstyr montert på tanken og 10 års tetthets garanti på selve innertanken.

Skann QR koden på innsiden av tanken for å registrere deg som eier av tanken hos produsenten for å få mer informasjon om din tank.



Generelle krav ved lagring av diesel

Tanken må stå på planert gruset eller støpt område.

Det skal være minst 5 meter avstand fra tank til brennbar bygning og minst 4 meter til dør, vindu, ventilasjonsåpning, kjellernedgang, nabogrense og offentlig ferdselslinje.

Vi anbefaler at tankanlegg sikres mot påkjørsel.

Tankforskriften

Alle som eier, leier eller på annen måte, påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier eller farlig avfall, har i henhold til forurensningsloven en generell plikt til å unngå forurensning.

Kapittel 18 i forurensningsforskriften (tankforskriften) utdyper og konkretiserer dette ansvaret for tanker som brukes i næringsvirksomhet.

Kundeforhold

Ved bestilling av tank blir det opprettet et kundeforhold hos oss. Du har da muligheten til å bestille drivstoff hos oss på følgende måter:

- [Bestillingsapp](#)
- Ring nærmeste avdeling
- E-post
- [Skjema på nettsiden](#)