

1. Regelverk

Når tanken brukes til lagring av diesel gjelder:

- Forskrift om håndtering av farlig stoff (DSB)
- Internkontrollforskriften
- Forurensningsregelverk
- Brann- og eksplosjonsvern

ADR-regelverket gjelder **kun når tanken transporteres på offentlig vei.**

2. Generelle krav ved lagring av diesel

Følgende krav gjelder for både privat bruk, gård, entreprenør og industri:

- Tanken skal plasseres stabilt på fast og jevnt underlag
- Tanken skal ikke kunne velte eller forskyve seg
- Tanken skal ikke plasseres nær sluk, avløp, bekk eller vassdrag
- Tanken skal være beskyttet mot mekanisk skade og påkjørsel

- Tanken skal være tydelig merket med **DIESEL /**

Brannfarlig væske klasse 3

- Løkk og uttak skal kunne låses (tyverisikring anbefales)
- Det skal være kontroll med søl, lekkasje og overfylling
- Brannslukningsapparat anbefales i nærheten av tank

Dobbelvegget tank fungerer som sekundærbarriere og erstatter normalt oppsamlingskar dersom tanken er hel og i god stand.

3. Fast installasjon (gård / privat eiendom)

Når tanken står permanent eller over lengre tid regnes den som et tankanlegg.

Kunden skal da:

- Utføre enkel risikovurdering (lekkasje, brann, miljø)
- Sørge for at tanken ikke kan forurense grunn eller vann
- Sørge for sikker påfylling og tapping
- Kontrollere tanken regelmessig
- Sikre tanken mot påkjørsel (ved trafikk / maskiner)
- Sørge for at tank og utstyr holdes i god teknisk stand

Ved større tanker (ca. 5000–9500 L) anbefales:

- Kollisjonsvern
- Kontrollrutiner dokumentert
- Overfyllingsvern
- Jevnlig inspeksjon av tank og slanger

5. Når ADR gjelder

ADR-regelverket gjelder når tanken transporteres med diesel på offentlig vei.

Dette kan innebære krav om:

- ADR-godkjent tank
- Merking UN 1202 Diesel
- Transportdokument
- Brannslukker og sikkerhetsutstyr
- ADR-kompetanse (ved større mengder / yrkestransport)

6. Kontroll og vedlikehold

Kunden er ansvarlig for jevnlig kontroll av:

- Lekkasjer
- Skader eller rust på tank
- Slanger og koblinger
- Ventiler og lokk
- Pumpe og overfyllingsvern

Anbefalt praksis:

- Visuell kontroll jevnlig
- Årlig enkel teknisk gjennomgang
- Periodisk kontroll av eldre tanker

Defekte tanker skal tas ut av drift umiddelbart.

7. Miljø og ansvar

Kunden er ansvarlig for:

- Å hindre utslipp til jord, vann og avløp
 - Å rydde opp ved søl eller lekkasje
 - Å melde større hendelser til relevante myndigheter
 - Å følge lokale krav fra kommune og brannvesen
- Forurensning kan medføre økonomisk og juridisk ansvar.

8. Viktige sikkerhetsregler

- Røyking og åpen ild forbudt nær tank
- Diesel skal ikke tappes uten tilsyn
- Barn og uvedkommende skal ikke ha tilgang
- Tank skal holdes låst
- Ikke bruk skadet tank
- Ikke gjør modifikasjoner uten fagkyndig vurdering